

Kurzprotokoll über die Gemeinderatssitzung am 09.10.2003

Straßenbeleuchtung in der Fernabrünster Straße

Der Gemeinderat stimmt der Ergänzung der Straßenbeleuchtung entlang des neuen Fußweges vom Mehrzweckgebäude bis zur neuen Bibertbrücke zu. Der Auftrag für die Aufstellung der Straßenbeleuchtung wird an die Fa. N-ERGIE in Höhe von 3.169,00 € erteilt.

Ergebnis der technischen Überprüfung der Kläranlage

Im Juli wurde die Leistungsfähigkeit der Großhabersdorfer Kläranlage von der Fa. MEG A TEC überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der 3.889 Einwohner angeschlossen sind und die derzeitige Leistungsfähigkeit der Anlage bei 3.900 Einwohner liegt. Damit die geplanten Neuanschlüsse bewältigt werden können, schlägt die Fa. MEG A TEC vor, dass das Nachklärbecken vergrößert wird. Hierfür werden die Baukosten auf ca. 25.000,00 € netto geschätzt. Durch diese Maßnahme kann die Anlage das Abwasser von 4.200 Einwohnern bewältigen.

Der Gemeinderat stellt fest, dass die Vergrößerung des Nachklärbeckens vorgenommen werden soll. Weiterhin wird die Fa. MEG A TEC beauftragt, eine Studie zu fertigen, wie die Leistungsfähigkeit der Kläranlage auf 4.900 Einwohnern gesteigert werden kann.

Bebauungsplan „Am Röthlein“

Die Einwendungen der Behörden, welche im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes vorgebracht wurden, wurden vom Gemeinderat beraten. Weiterhin wurde der Bebauungsplan zur Satzung beschlossen.

Anmeldung der Maßnahmen zur Städtebauförderung 2004

Für die Ortskernsanierung meldet der Gemeinderat für das Jahr 2004 Maßnahmen in einer Gesamt-summe von 362.000,00 € an. Darin enthalten sind z.B. die Sanierung der Schultreppe, die Treppensanierung an der kath. Kirche und private Maßnahmen.