

Untersuchungsdatum	Probenahmeort	Escherichia Coli	Enterokokken	Pseudomonas aeruginosa	Wassertemperatur in C
06.05.2014	Ablauf Neptun Reinw.	54	32	0	15,0
	Reinwasser Technik	10	2	0	15,0
	Schwimmbecken	19	4	0	15,5
	Strandbereich	23	8	0	15,5
13.05.2014	Ablauf Neptun Reinw.	24	6	0	14,0
	Reinwasser Technik	22	4	0	14,5
	Schwimmbecken	36	9	0	14,0
	Strandbereich	19	13	4	14,0
20.05.2014	Ablauf Neptun Reinw.	3	1	0	15,3
	Reinwasser Technik	1	1	0	15,6
	Schwimmbecken	2	3	0	15,5
	Strandbereich	3	2	0	15,5
03.06.2014	Ablauf Neptun Reinw.	6	2	0	15,8
	Reinwasser Technik	1	1	0	16,7
	Schwimmbecken	5	0	0	16,5
	Strandbereich	19	1	0	16,8
17.06.2014	Ablauf Neptun Reinw.	2	5	0	19,2
	Reinwasser Technik	4	3	5	20,0
	Schwimmbecken	9	5	0	19,8
	Strandbereich	11	5	0	19,7
01.07.2014	Ablauf Neptun Reinw.	3	7	0	18,4
	Reinwasser Technik	2	3	0	19,0
	Schwimmbecken	9	4	0	18,9
	Strandbereich	0	1	0	18,7
15.07.2014	Ablauf Neptun Reinw.	0	2	0	20,4
	Reinwasser Technik	11	6	0	20,7
	Schwimmbecken	3	1	0	20,7
	Strandbereich	2	4	0	20,9
29.07.2014	Ablauf Neptun Reinw.	0	6	0	22,2
	Reinwasser Technik	1	1	0	22,7
	Schwimmbecken	8	12	0	22,7
	Strandbereich	2	8	0	22,8

12.08.2014	Ablauf Neptun Reinw.	0	6	0	21,0
	Reinwasser Technik	0	1	0	21,0
	Schwimmbecken	0	2	0	21,6
	Strandbereich	2	5	0	21,5
26.08.2014	Ablauf Neptun Reinw.	1	5	0	16,5
	Reinwasser Technik	0	10	0	16,1
	Schwimmbecken	2	13	0	16,5
	Strandbereich	2	31	0	16,5
09.09.2014	Ablauf Neptun Reinw.	0	2	3	18,5
	Reinwasser Technik	2	4	0	19,5
	Schwimmbecken	3	6	0	19,5
	Strandbereich	4	6	0	19,7