

Wasseruntersuchungen Naturbad 2025

Untersuchungsdatum	Probenahmeort	Escherichia Coli	Enterokokken	Pseudomonas aeruginosa	Wassertemperatur in C
14.05.2024	Ablauf Neptun Reinw.	2	9	2	18
	Reinwasser Technik	1	3	0	18,4
	Schwimmbecken	2	17	1	18,4
	Strandbereich	1	13	0	18,3
28.05.2024	Ablauf Neptun Reinw.	11	2	0	19,4
	Reinwasser Technik	1	0	0	19,8
	Schwimmbecken	11	9	1	19,6
	Strandbereich	21	12	0	19,5
11.06.2024	Ablauf Neptun Reinw.	1	1	1	19,9
	Reinwasser Technik	0	1	0	20,6
	Schwimmbecken	3	0	0	20,4
	Strandbereich	0	3	0	20,2
25.06.2024	Ablauf Neptun Reinw.	1	4	8	20,4
	Reinwasser Technik	5	2	4	21,8
	Schwimmbecken	3	7	3	21,4
	Strandbereich	4	10	3	21,5
09.07.2024	Ablauf Neptun Reinw.	0	3	0	21,4
	Reinwasser Technik	3	3	1	21,7
	Schwimmbecken	3	3	1	21,6
	Strandbereich	8	6	0	21,5

25.07.2024	Ablauf Neptun Reinw.	0	1	0	21,1
	Reinwasser Technik	0	3	0	22,2
	Schwimmbecken	0	4	0	22
	Strandbereich	0	11	0	21,9
06.08.2024	Ablauf Neptun Reinw.	0	7	1	21,8
	Reinwasser Technik	2	12	1	22,6
	Schwimmbecken	8	7	2	22,5
	Strandbereich	5	3	0	22,5
20.08.2024	Ablauf Neptun Reinw.	0	14	1	22,2
	Reinwasser Technik	0	3	0	22,5
	Schwimmbecken	1	3	0	22,3
	Strandbereich	5	7	0	22,3
03.09.2024	Ablauf Neptun Reinw.	0	9	1	22
	Reinwasser Technik	2	2	0	22,2
	Schwimmbecken	9	3	1	22,1
	Strandbereich	14	5	0	22,1